

Утверждаю

Ректор Международного юридического института

Н.А. Жильцов

«15»

01/2018г.

ПАСПОРТ

доступности объекта для инвалидов и маломобильных групп населения

1.1. Наименование (вид) объекта: **Ивановский филиал Образовательного частного учреждения высшего образования «Международный юридический институт».**

1.2. Адрес объекта: 153048 г. Иваново, 30-й микрорайон, д.17а

Телефоны: +7(4932)58-04-56; +7(4932)90-13-68; +7(4932)90-13-69.

2. Собственник – Образовательное частное учреждение высшего образования Международный юридический институт, г. Москва.

3. Вид деятельности: предоставление образовательных услуг высшего образования.

4. Характеристика объекта: 5-ти этажное здание 2009 года постройки.

5. Объем предоставляемых услуг: 494 обучающихся, 28 сотрудников.

6. Доступность услуги для категорий инвалидов:

- вариант «А» - полная доступность всех мест обслуживания;
- вариант «Б» - локальная доступность входной группы, специально выделенные места обслуживания и пути движения к нему;
- вариант «В» - обслуживание на дому сотрудниками за дополнительную плату;
- вариант «Г» - не обслуживается

По специальностям			
Категория инвалидов			
на кресле каталке (К)	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражением слуха (Г)
А	А	Б	Б

7. Доступность элементов общественного здания для различных категорий инвалидов
(Таблицу заполнять на каждый элемент парка. Доступные элементы отметить знаком «х»)

Наименование элементов территории образовательного учреждения	Фактическая доступность для инвалидов			
	на кресле коляске (К)	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражением слуха (Г)
Территория объекта	х	х	х	х
Входная группа	х	х	х	х
Пути движения	х	х	х	х
Зона обслуживания	х	х	х	х
Санитарно-бытовые помещения	х	х	х	х
Средства информации и телекоммуникации	-	-	-	-

8. Заключение о доступности общественного здания для инвалидов (Нужное отметить знаком «х»)

Степень доступности общественного здания	Категории инвалидов			
	К	О	С	Г
Объект полностью доступен	-	-	-	-
Объект частично доступен, требуется частичная адаптация	х	х	х	х
Объект не доступен, требуется адаптация	-	-	-	



Паспорт составлен на основании анкеты обследования от 15.01 2018 г.

Руководитель объекта  В.Г. Лахов

М.П.

Дата составления паспорта «15» 01 2018 г.

АНКЕТА №

исследования объекта социальной инфраструктуры в отношении его
доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
Образовательное учреждение высшего образования «Международный юридический институт»

Ивановский филиал

153048. г. Иваново, 30-й микрорайон, д.17а

Телефоны: +7(4932) 58-04-56, +7(4932) 90-13-68, 90-13-69 E-mail: ivurcol@yandex.ru

Ведомственная принадлежность объекта: Департамент образования Ивановской области

Вид деятельности: высшее образование

Форма собственности объекта: частная

Размещение объекта: г.Иваново, 30-й микрорайон, д.17а

Объём предоставляемых услуг: 494 обучающихся 28 сотрудников

1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

№ помещения по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлены норматив	Норматив доступности, установленных для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия (установка, создание, ремонт, замена или реконструкция)
	Вход на территорию:	К	наличие	наличие	-
	Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	КОСГ	не менее 90 см	140 см	-
	Знак доступности учреждения				
	Автостоянка посетителей	КО	наличие	-	установить
	Расстояние до входа в здание	КО	не более 50 м	50 м	
	Доля машино-мест для инвалидов	КО	не менее 10%	-	установить
	Размер места со Специальным знаком	К	350x500 см	-	установить
	Путь к главному (специализированному) входу в здание:				
	- ширина полосы движения	КО	не менее 180 см	6 м	
	- указатели направления движения	КОГ	наличие	-	установить
	- декоративное ограждение выполняющее направляющую функцию	С	наличие	-	установить
	- места отдыха: через 200 м	О	наличие	50 м	
	Открытая лестница:				
	- высота подъема ступеней	ОС	не более 12 см	12 см	
	- ширина проступи	ОС	не менее 40 см	45 см	
	- поручни на высоте	С	85-90 см	-	
	- рельефная тактильная полоса перед маршем	С	80 см наличие	-	
	вверх и вниз (ширина)	С	наличие	-	
	- контрастная окраска первой и последней ступени				
	Пандус	КО	НД- не более 1:10	наличие	
	- высота подъема	К	0,8 м		
	- уклон	КО	НД - не более 1/12	наличие	
	Поручни с двух сторон:	к	70 см		
	- на высоте	о	85-95 см		
	- на высоте				

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуга)

№ помещения и по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленным для инвалидов, в единицах	Фактический величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия (установка, создание, ремонт, замена или реконструкция)
	Крыльцо или выходная площадка				
	Высота площадки		норматив не установлен		
	Габариты площадки: ширина глубина	К	не менее 220x220 см	300 x650см	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К,О,С	наличие	-	
	Нескользящее покрытие	К,О,С	наличие	+	
	Навес	К,О,С	наличие	+	
	Лестница наружная				
	Нескользящее покрытие	О,С,Г	наличие	+	
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	С	60 см	-	установить
	Контрастная окраска первой и последней ступени	С	наличие	-	окрасить
	Поручни с двух сторон: - на высоте -горизонтальное завершения поручня вверх и вниз с не травмирующим окончанием (закруглением)	С С,О С	наличие 85-95 см не менее 30 см	- - -	Установить Установить
	Пандус наружный				
	Ширина марша	К	не менее 100 см	+	
	Уклон	К	И/1- не более 1/12	+	
	Высота одного подъема	К	не более 80 см	-	
	Разворотные площадки: -внизу -промежуточная с поворотом направления движения	К	не менее 150x150 см не менее 150x150 см	+	
	Поручни с двух сторон: - на высоте - на высоте	К О	70 см 85-90 см	- -	

- горизонтальные завершения сверху и внизу, с не травмирующим окончанием	К,О	не менее 30 см	-	
Нескользящее покрытие	К,О	наличие	-	
Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)	К,О	наличие	-	
Тамбур				
Габариты тамбура: глубина ширина	К	не менее 220x180 см	220x230 см	
Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А): - ширина подъема в свету - высота порога наружного, внутреннего	К К	не менее 90 см не менее 2,5 см	180 см 2,5 см	

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуг)

№ помещения и по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленных для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия (установка, создание, ремонт, замена или реконструкция)
Коридоры/холлы					
	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	не менее 120 см	+	
	Разворотные площадки	К	не менее 150x150 см	+	
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): - для лиц с нарушением ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см) - для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	К,О,С,Г	не менее 1 ед. на этаж	+	оборудовать
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	О,К	не менее 1 ед. на этаж	+	оборудовать
		С	не более 10 см	-	
Лестница (в зоне оказания услуг)					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	С	60 см	-	
	Контрастная окраска первой и последней	С	наличие	-	окрасить

	ступени					
	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с не травмирующим окончанием (закруглением)	С,О С,О С,О	наличие 85-90 см не менее 30 см	- - -		установить
Лифт пассажирский к зоне оказания услуг +						
1	2	3	4	5	6	
	Кабина: - габариты (глубина ширина) - ширина дверного проема - поручни	К К О	не менее 140x110 см не менее 80 см наличие	+ + +		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	С	наличие	-		
	Знак доступности	К,С	наличие	-		

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)

№ помещения по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленных для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия (установка, создание, ремонт, замена или реконструкция)
	Обслуживание в кабинете				
	Ширина проема двери в свету	к,о	не менее 90 см	120 см	
	Габариты зоны сидения, глубина	о	не менее 120 см	+	
	Зона для кресла-коляски	к	не менее 150x150 см	+	
	Стол с высотой рабочей поверхности	к,о	60-80 см	75 см	
	Обслуживание с перемещением по маршруту				
	Ширина полосы движения	к,о	не менее 120 см	250 см	
	Высота оборудования (стеллаж, прилавок)	к	80-110 см	85 см	

Вкладка при необходимости описания нескольких кабин

	Зал (зрительный)	к,о		+	
	Зал (читальный)	к,о		+	
	Доля места для колясочников	к	не менее 2%	-	реконструкция
	Ширина прохода к месту для колясочников	к	не менее 120 см	130 см	
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	г	не менее 1 шт.	-	реконструкция

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помещения по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленным для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия (установка, создание, ремонт, замена или реконструкция)
	Санузел				
	Знак доступности помещения	к,о	наличие	-	
	Ширина дверного проема	к	не менее 90 см	90 см	
	Тактильная направляющая полоса к кабинке, осязаемая ногой или тростью (ширина)	с	30 см	-	
	Раковина: - зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина ширина) - высота раковины - опорный поручень	к к,о	не менее 130x85 см 75-85 см наличие	140 x130 см 80 см	
	Кабина: - количество кабин - ширина дверного проема - габариты (минимальные глубина ширина) - опорные поручни - зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина глубина) - крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	к,о к к к,о к о	не менее 1 ед. не менее 90 см не менее 180x165 см наличие не менее 80x120 см наличие	1 90 см 290 x175 см - 170 x175 см -	Установить
	Знак доступности кабины	к,о	наличие	-	установить
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью	с	30 см	-	

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ на объекте

№ помещения по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленным для инвалидов, в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия (установка, создание, ремонт, замена или реконструкция)
	Визуальные средства информации о предоставлении услуг	С	наличие	-	
	Надписи: - размещение на высоте - высота прописных букв - освещенность	К,С,Г С С	наличие не более 160 см не менее 7,5 см наличие	-	Привести в соответствие с нормативами
	Указатели, пиктограммы: - размещение на высоте - высота прописных букв - освещенность	С К,С С С	наличие не более 200 см не менее 7,5 см наличие	-	Привести в соответствие с нормативами
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги: - высота размещения - маркировка кабинетов приема со стороны ручки - на кнопках управления лифта - на поручнях лестниц - на кабинах санитарно-бытовых помещений	С С С С С С	наличие 60-110 см наличие наличие наличие наличие	-	
	Текстофоны (текстовые телефоны)	Г	не менее 1 шт.	-	-
	Телефоны с усилителем звука и увеличенным тактильными клавишами	С,Г	не менее 1 шт.	-	
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В)	К	наличие	-	-
	Речевые информаторы	С	наличие	-	-
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м ²	С	наличие	-	-
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г,С	наличие	-	-

	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	К,О,С,Г	наличие	-	Приобрести
--	---	---------	---------	---	------------

7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности инвалидов категории «О» необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

- на территории объекта: установить знак доступности учреждения, указатели направления движения, организовать автостоянку для посетителей и выделить на ней места для инвалидов с установкой специального знака.
- на входной группе: установить дополнительные поручни с двух сторон с не травмирующими окончаниями, оборудовать пандус несвязывающей поверхностью
- на путях передвижения: установить рельефную полосу перед маршем, поручни с двух сторон
- в санитарных помещениях: обустроить знаки доступности помещения; установить опорные поручни,
- по средствам информации о коммуникации на объекте: визуальные средства информации привести в соответствие с нормативами.

Председатель комиссии по обследованию объекта: _____ В.В. Горбенко

Члены комиссии: _____ И.Л. Белова
 _____ Д.А. Столяров
 _____ Н.А. Гончарова

Руководитель объекта: директор Филиала _____ В.Г. Лахов

«13» января 2018 года

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются и рекомендательными.
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. л.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ на которые наносится номера анкетироваемых объектов: путей движения; площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.